

Welkom. Over een half uur schrijft uw logboek zichzelf.

Alles in deze doos is al gekoppeld aan uw account. U hoeft niets te configureren: ophangen, inpluggen, klaar.

In de doos · vink af

- ☐ Ontvanger + voedingsadapter + netwerkkabel GW-01
- ☐ Sensoren, 2 voelers per stuk (**rood** = warm, **wit** = koud) K-01 ...
- ☐ NFC-spoeltags T-01 ...
- ☐ Isolatiemanchetten, RVS-klemmen (twee maten) en montagepasta
- ☐ Plakstrips (verwijderbaar) en tie-wraps voor de sensorkastjes

1 De ontvanger · 5 min

Zet neer en pluggen in

Centrale, droge plek. Antenne rechtop, adapter in het stopcontact, netwerkkabel erin. Wacht tot alle vier de lampjes branden.

2 De app · 2 min

Inloggen op app.legiolog.nl

Uw locatie en meetpunten staan al klaar. U configureert niets.

3 De sensoren · 10 min

Klemmen op de leiding

Volg de app: **rood** op de warme leiding naar de weinig gebruikte kranen, **wit** op koud. Montagepasta op de voeler, isolatiemanchet eroverheen.

Verder op de achterzijde →

4 De spoeltags · 10 min**Plakken en koppelen**


Plak elke tag bij de kraan uit het schema (niet op de kraan zelf). Koppel in de app: telefoon tegen de tag, kraan kiezen. Tien seconden per stuk.

5 Controle · 3 min**Alles op groen**

Loop de controlelijst na: alle sensoren groen, alle tags gekoppeld. Vanaf nu schrijft uw logboek zichzelf.

✓ Zo registreert u een spoeling

Houd de telefoon tegen de tag, laat spoelen op warm en wacht op het groene vinkje. De sensor bevestigt de temperatuursprong: dat is uw bewijs in het logboek.

**Hulp nodig?**

- Installatievideo: legiolog.nl/installatie
- Vraag of foto: [support-e-mail], reactie binnen één werkdag
- Verkeerd ingeschat? Meet & Match binnen 90 dagen

Goed om te weten

- Warmwaterleidingen kunnen > 60 °C zijn; gebruik handschoenen
- Batterijen gaan jaren mee, geen onderhoud
- Uitgediend? Retour via WEEE-inzameling

LegioLog ondersteunt de uitvoering van uw beheersplan en vervangt geen wettelijke verplichtingen. De sensormetingen zijn geen geaccrediteerde metingen.